Bescheinigung

über die energetische Bewertung der Fernwärme nach AGFW-Arbeitsblatt FW 309-1 (Stand 01/2023) für das

Wärmeversorgungsgebiet

Energie-Effizienz-Quartier 2 (EEQ2)

der **SWG – Stadtwerke Görlitz AG**

Primärenergiefaktor $f_{P,FW}$ = 0,76

Emissionsfaktor f_{CO2eq} = 90 g/kWh

Die bescheinigten Kennzahlen beruhen auf Bilanzdaten des Versorgungsunternehmens aus dem Bilanzzeitraum 01/2021 bis 12/2023.

Die Bescheinigung ist gültig bis zum 29.04.2034.

Dresden, 30.04.2024

Dipl.-Ing. Susann Klenner

fP-Gutachter-Nr.: FW 609-235